

PowerCredit ケーブル(形式 BUC21)は、オムロン無停電電源装置(UPS)とパソコンを接続するためのケーブルです。

1. 対応パソコン

- DOS/V(PC/AT 互換)機、NEC 製 PC98-NX シリーズ

2. 対応無停電電源装置(UPS)

- BX35LF/BX352/BX351
- BX50LF/BX510/BX500
- BX50LS/BX500 II
- BX75XS/BX750

3. 対応ソフトウェア

- PowerCredit (Windows Me/98/95 対応)
- 自動シャットダウンソフト「PowerCredit」と「PowerCredit 取扱説明書」は、当社ホームページ(<http://www.omron.co.jp/ped-j/>)よりダウンロードできます。

4. PowerCredit ケーブル(BUC21)を接続する前に

- (1) 自動シャットダウンソフト(「RUPS」または「SafeLite」)をご使用されている場合、本ケーブルを接続する前に、ご使用中の自動シャットダウンソフト(「RUPS」または「SafeLite」)を必ずアンインストールしてください。なお、アンインストール方法については、自動シャットダウンソフト(「RUPS」または「SafeLite」)の取扱説明書をご参照ください。
- (2) アンインストール後、パソコンと無停電電源装置(UPS)の電源スイッチを切り、パソコンと無停電電源装置(UPS)を接続しているケーブルを外してください。

5. PowerCredit ケーブル(BUC21)を接続する

- (1) パソコンのシリアルポートに PowerCredit ケーブル(形式 BUC21)のコネクタ(メス側)を接続し、コネクタの固定ネジを時計方向に回して固定してください。
無停電電源装置(UPS)の「信号出力コネクタ」に同ケーブルのコネクタ(オス側)を接続し、コネクタの固定ネジを時計方向に回して固定してください。
- (2) 接続が完了したら、無停電電源装置(UPS)の「電源スイッチ」とパソコンの「電源スイッチ」を入れてください。

6. 自動シャットダウンソフト「PowerCredit」について

- (1) 当社ホームページ(<http://www.omron.co.jp/ped-j/>)より自動シャットダウンソフト「PowerCredit」と「PowerCredit 取扱説明書」の自己解凍形式ファイルをダウンロードしてください。
- (2) ダウンロードした各自己解凍形式ファイルをローカルハードディスクの任意フォルダに解凍してください。
- (3) 自動シャットダウンソフト「PowerCredit」をインストールする前に、「PowerCredit 取扱説明書」を必ずお読みください。なお、「PowerCredit 取扱説明書」を読むためには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。「Adobe Acrobat Reader」をお持ちでない方は、(<http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html>)よりダウンロードして、パソコンに「Adobe Acrobat Reader」をインストールしてください。
- (4) 「PowerCredit 取扱説明書」をご覧いただいた後に、自動シャットダウンソフト「PowerCredit」をパソコンにインストールしてください。インストールやソフトウェアの設定などについては、「PowerCredit 取扱説明書」に従ってください。

オムロン株式会社

周辺機器事業部 営業課

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10

TEL : 03-3436-7228

最新の製品情報はインターネットホームページで提供しています。

<http://www.omron.co.jp/ped-j/>

商品に関するお問い合わせ

● 周辺機器カスタマサポートセンタ



0120-77-4717 (携帯電話/PHS からでもご利用いただけます)

TEL : 055-977-4717

FAX : 055-977-0575

メールアドレス : omron_support@omron.co.jp

受付時間 : 月曜日～土曜日 9:00～17:30

(12:00～13:00を除く) ※祝祭日、当社の休日を除きます。

通信販売のお問い合わせ

● 周辺機器オムロンダイレクト

TEL : 055-977-9068

FAX : 055-977-9092

メールアドレス : omron_direct@omron.co.jp

受付時間 : 月曜日～金曜日 9:30～17:00

(12:00～13:00を除く) ※祝祭日、当社の休日を除きます。

修理のお問い合わせ

● 周辺機器修理センタ

TEL : 055-977-9048

FAX : 055-977-9092

メールアドレス : omron_syuri@omron.co.jp

受付時間 : 月曜日～金曜日 9:30～17:00

(12:00～13:00を除く) ※祝祭日、当社の休日を除きます。